



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO-16/ 4 /2018
ÜGYINTÉZŐ: PALCSÓ PÉTER
TELEFON: +36-1-459-7735
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 1646/2018

TÁRGY: A 134/2012. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.** (2120 Dunakeszi, Szent István utca 1.; cégjegyzékszám: 13-09-065741; adószám: 10773020-2-13; a továbbiakban: Engedélyes) 2012. február 28. napján kelt 134/2012. számú határozattal – Dunakeszi városát illetően – kiadott és legutóbb a 824/2014. számon módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt lerőta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
- IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2017. december 6-án kelt – a Hivatalnál 2017. december 12-én érkezett – levelében kérte az Engedély módosítását a „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének megszüntetése, a megmaradó, korábban „Tallér úti fűtőmű” elnevezésű telephely nevének és címének módosulása, valamint az ott található hőtermelő berendezések cseréje, továbbá a jegyzett tőke és a befektetett eszközök értékeinek jelentős mértékű változásai miatt.

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

A Hivatal a 2018. január 12-én kelt levelében tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest, amelyben kérte az alábbiak teljesítését:

1. Küldje meg a „TERMIDOR Fűtőmű” megnevezésű telephely hősémáját, amelyen tüntesse föl a jellemző nyári és téli üzemállapot következő értékeit: tömegáram (m³/h), hőmérsékletek (előremenő és visszatérő fűtővíz [°C])!
2. Küldje meg a beadványához csatolt „B” mellékletet, megfelelően kitöltve!
3. Küldje meg a „TERMIDOR Fűtőmű” telephely legfrissebb levegő-tisztaságvédelmi (pontforrás üzemletési) engedélyét!
4. Tegyen nyilatkozatot arról, hogy:
 - a) a „Nyárfa köz 1.” megnevezésű telephelyet mely dátummal helyezték üzemén kívül;
 - b) a telephely távhőrendszerrel való hidraulikai kapcsolata megszüntetésre került-e;
 - c) található-e még a „Nyárfa köz 1.” telephelyen hőtermelő berendezés;
 - d) a „TERMIDOR Fűtőmű” telephelyen mikor kezdődtek a kivitelezési munkálatok és a hőtermelő berendezések cseréjéről mikor született meg a döntés;
 - e) miért nem kérte a Hivatal engedélyét a „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének megszüntetéséhez, és a „TERMIDOR Fűtőmű” telephelyen elvégzett létesítési munkálatokhoz;
 - f) a beüzemelt berendezések kinek a tulajdonát képezik!
5. Amennyiben a beüzemelt berendezések idegen tulajdonú berendezések, küldje meg a használati jogot biztosító szerződést a Hivatalnak!

Az Engedélyes a Hivatalnál 2018. február 5-én érkezett levelében a felhívásban foglaltakat teljesítette.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) előírt követelményeknek.

A „Nyárfa köz 1.” telephely távhőtermelésének megszüntetése a felhasználói kör érdekeit nem sérti, a korábban önálló hidraulikai körrel rendelkező távhőrendszerek 2012-ben elvégzett egyesítése során lefektetett, az összeköttetést biztosító DN 150/250 dimenziójú, 16 bar névleges

nyomásfokozattal rendelkező távhővezeték a hőigények kielégítést biztosítja, továbbá a tüzelőberendezések cseréje során beépítésre került teljesítmények a felhasználói igényeket kielégítik.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenység Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tsz. 18. §-ában, valamint a Tsz.-Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek. Ezért a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az Engedélyesnél történt átalakítások következményeképpen a **Melléklet „A” részének** tartalma a következők szerint módosul:

1. Az Engedélyes „*Jegyzett tőkéje*” 48,38 M Ft-ról 151 M Ft-ra nő.
2. Az Engedélyes „*Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély kiadásakor*” adata 107,788 M Ft-ról 369 M Ft-ra nő.
3. Az „*Összes beépített hőteljesítménye*” érték „26,368 MW”-ról „19,518 MW”-ra csökken.

A „*TERMIDOR Fűtőmű*” – korábban „*Tallér úti fűtőmű*” – elnevezésű telephely vonatkozásában az alábbi változások következnek be:

1. A „*Telephely neve*” „*Tallér úti fűtőmű*”-ről „*TERMIDOR Fűtőmű*”-re változik.
2. A „*Telephely címe*” „*2120, Dunakeszi, Tallér u. 1.*”-ről „*2120 Dunakeszi, Krajcár utca 14-16.*”-ra módosul.
3. A „*Beépített (néveleges) hőteljesítmény*” értéke „*24*” MW-ról „*19,518*” MW-ra csökken.
4. A „*Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség*” értéke „*24*” MW-ról „*19,518*” MW-ra csökken.
5. A „*Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége*” „*90 000*” GJ/év-ről „*92 135*” GJ/év-re nő.
6. Az „*Üzembe helyezés időpontja*” „*1978*”-ról „*1978. és 2014.11.13.*”-ra módosul.
7. A „*Nyárfa közti kazánház*” telephely törlésre kerül a telephelyi távhőtermelés megszüntetése miatt.

Az Engedélyesnél bekövetkezett átalakítások következményeképpen a **Melléklet „B” részének** tartalma a következők szerint változik:

1. A „*Nyárfa közti kazánház*” megnevezésű altáblázat törlésre kerül.
2. A „*Tallér úti fűtőmű*” megnevezésű telephely neve „*TERMIDOR Fűtőmű*”-re változik.
3. A „*TERMIDOR Fűtőmű*” megnevezésű telephelyen valamennyi hőtermelő berendezés kicserélésre kerül a jelen határozat mellékletében szereplő berendezésekre.

Az Engedélyes kérelmén túl az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” táblázat az alábbiak szerint módosul:

A „*Kapcsolódó tevékenységek*” elnevezésű sor tartalma „*cégkivonat szerint*”-re módosul, tekintettel arra, hogy a cégkivonat tartalmának az Engedélyes szándéka szerinti megváltozását a mindenkor hatályos cégkivonat tartalmazza. Ezáltal az egyes változásoknak az Engedélyben történő – engedélymódosításon keresztüli – átvezetése szükségtelenné válik, és így nem jelentkezik indokolatlan adminisztrációs és gazdasági teher sem az Engedélyes, sem a Hivatal számára.

Az Engedélyes kérelmén túl az „A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai” szakasz az alábbiak szerint módosul:

1. Az „*Energiahordozó vételezési és beszerzési módja*” megnevezésű sorban eddig feltüntetett adat „*MET Zrt. szabadpiaci szerződés*”-ről „szabadpiac, elosztóhálózaton”-ra módosul, tekintettel arra, hogy a felhasznált energiahordozó beszerzésére szerződött szabadpiaci partner időről időre változhat, és ez jellemzően nincs közvetlen befolyással a távhőellátás biztonságára.
2. A táblázatból a 18-25. sorok törlésre kerülnek, tekintettel arra, hogy azok a létesítésre vonatkozó információkat tartalmazták, így a működési engedélyben indokolatlan azok feltüntetése.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont *dd)* és *de)* alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. b) pontja rendelkezett.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban **Kp.**) 157. § (7) bekezdés értelmében „*ahol jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási pert kell érteni*”.

A perindítás határideje a Kp. 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2018. március

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes
s.k.

Kapják:
Engedélyes
Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (tájékoztatásul)
Hivatal, Gazdasági Főosztály (tájékoztatásul)

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.
2.	Rövid neve	-	DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft.
3.	Székhelye	-	2120. Dunakeszi, Szent István u. 1.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992. 07.01
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzék száma	-	13-09-065741
7.	Adószáma	-	10773020-2-13
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	151
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély kiadásakor*	MFt	369
10.	Tevékenységi köre		
11.	Főtevékenység	-	3530'08 Gőzellátás légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivont szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	-
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	19,518

*a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmény (telephely) főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	TERMIDOR Fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2120.Dunakeszi, Krajcár utca 14-16.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	19,518
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	19,518
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	92 135
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl.: szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	-
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	dátum	1978. és 2014.11.13. **

**a rekonstrukció befejezésnek időpontja

„ B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

Telephely megnevezése: TERMIDOR Fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
		T1.	T2.	T3.
Helyszám	-			
Gyártó	-	BOSCH	BOSCH	BOSCH
Típus	-	Unimat UT-L42 földgáz/olaj tüzelésű	Unimat UT-L42 kondenzációs	Unimat UT-L34 kondenzációs
Névleges teljesítmény	MW	6,5	6,5	5,2
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	191	191	153
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	95	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2014.11.13.	2014.11.13.	2014.11.13.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2034.11.13.	2014.11.13.	2014.11.13.

Füstgáz hőhasznosító kazánok (hőcserélők)

Megnevezés	Mért.e.	Adatok	
		HH 2.	HH 3.
Helyszám	-		
Gyártó	-	BOSCH	BOSCH
Típus	-	ECO6	ECO6
Névleges teljesítmény	MW	0,713	0,605
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	190	141
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	40	40
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65
Üzembehelyezés időpontja	dátum	2014.11.13.	2014.11.13.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2034.11.13.	2034.11.13.