



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY  
Műszaki Csoport Vác

Kelt:2017-05-04  
Ikt.sz: Dmr/8930-0/2017/Muv  
Ügyintéző: Magos Attila  
Melléklet: helyszínrajz

**CIVIL PLANNING TRADE Kft**

**1068 Budapest, Dózsa Gy.út 102. mfsz.9**

**Közműegyeztetési nyilatkozat**

**Tárgy: Dunakeszi Primer távhőrendszeri korszerűsítés a dunakeszi  
távhőrendszerben**

**Tisztelt Megrendelő!**

A Társaságunk részére eljuttatott engedélyezési tervek megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük.

A közműegyeztetés során megállapítottuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett.**

**Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:**

**Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.**

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet ivóvíz, és vagy szennyvíz érintettség esetén az [ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu](mailto:ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu), e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre a 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.- es menüpontja alatti jelezhetnek.

**A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.**

A kivitelezés során **a közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

**A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyeknél minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, készülnenek.**

**A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (téglázás, szalagozás stb..).**

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
Valid until:  
2018.05.14.  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID: 0100070075



A feltárt közművezetéseinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetéseink környezetében földmunka nem végezhető!

DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!**

**A tervezett vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.**

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel, váci műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 <sup>00</sup> -20 <sup>00</sup>	nincs	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	7 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 perccel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámot ki tudjuk adni.

**Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!**

DMRV DUNA-MENTI REGIONÁLIS VÍZ- ÉS  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

**Magos Attila**  
műszaki előadó

