



1. Elrendezés




A-A nézet



II. Elrendezés


B-B nézet



Falátvezetés jele	Elrendezés	DN	ØD [mm]	A [mm]	a [mm]	b [mm]	Zsaluzás [m ²]	Védőcső
F1	II.	100	200	400	1600	700	2,25 /falátvezetés	-
F2, F4, F5, F6	II.	200	315	615	1600	700	2,25 /falátvezetés	-
F3	II.	100	200	400	800	400	0,65 /falátvezetés	-
F7	I.	50	125	275	600	325	0,40 /falátvezetés	DN200 KPE

Vonatkozó tervek: 2017/03-G-300 Nyomvonalrajz

2017/03-G-302 Hossz-szelvény

Tervező:  CIVIL PLANNING TRADE iroda@planningtrade.hu CIVIL PLANNING TRADE KFT.		Megbízó: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.		Tervfűpus: Kiviteli	
Tervező Balogh József		Tárgy: Primer távhőrendszeri korszerűsítés dunakeszi távhőrendszerben 3. szakasz		Dátum: 2017.04.	
Szerkesztő Galambos Zita				Mértarány: - Rajzméret: A3	
Ellenőr Kerekes Balázs				Rajzsám: 2017/03-G-305	
Ügyvezető Balogh József				Revízió: 0 Oldal: 1/1	