



JELMAGYARÁZAT:

Tervezett vezetékek

## Karmantýú

Zsugorvégsapka

## Standard ívdom

Hosszított ívdom

Ellenőrző doboz

## Visszahurkolás

Àtkötès

MEGJEGYZÉS:

Az elemkiosztás a nyomvonal tengelyére vonatkozik, a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

Az előterjesztett rendszer anyagának megrendelését a kiviteli tervdokumentáció részeit képező nyomvonalrajz, keresztszelvény, hossz-szelvény, valamint jelen elemkiosztási terv csőgyártó rendelkezésére bocsátásával kell megvalósítani!

24	Ellenőrző doboz			6	
23	Átkötő doboz			4	
22	Jelzőszalag	390 m			
21	Keménység alátámasztó	100x100x1000	1,00	50	
20	Keménység alátámasztó	100x100x500	0,50	28	
19	Táglácsi párná	2000x1000x40		35	
18	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø125		22	
17	Zsugorkarmantyú	Köpenycső Ø315		30	
16	Falátvezető gumigyűrű	Köpenycső Ø125		2	
15	Falátvezető gumigyűrű	Köpenycső Ø200		4	
14	Falátvezető gumigyűrű	Köpenycső Ø315		8	
13	Zsugor végsapka	DN50/Ø125		2	
12	Zsugor végsapka	DN80/Ø160		4	
11	Zsugor végsapka	DN100/Ø200		4	
10	Zsugor végsapka	DN200/Ø315		8	
9	Hosszított ívdom 90°	DN50/Ø125	1,00x2,00	2	
8	Hosszított ívdom 90°	DN200/Ø315	1,00x2,00	2	
7	Egyedi ívdom 82°	DN50/Ø125	1,00x1,00	2	
6	St. ívdom 90°	DN50/Ø125	1,00x1,00	4	
5	St. ívdom 90°	DN200/Ø315	1,00x1,00	10	
4	Egyenes cső	DN50/Ø125	12,0	10	
3	Egyenes cső	DN80/Ø160	6,0	1	
2	Egyenes cső	DN100/Ø200	12,0	2	
1	Egyenes cső	DN200/Ø315	12,0	17	
TSZ	MEGNEVEZÉS	MÉRET	ELEMHOSSZ [m]	DB	MEGJEGYZÉS
Tervező: <div>CPT CIVIL PLANNING TRADE</div> <div>CIVIL PLANNING TRADE KFT. iroda@planningtrade.hu</div>		Megbízó: Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft.		Tervtípus: Kivitelei	Dátum: 2017.04.
Tárgy: Primer távhőrendszeri korszerűsítés dunakeszi távhőrendszerben 3. szakasz		Rajzszám: <div>2017/03-G-303</div>			
Tervező	Balogh József	Méretarány: 1:500			
Szerkesztő	Galambos Zita	Rajzméret: A3			
Ellenőr	Kerekes Balázs				
Ügyvezető	Balogh József	Revízió: 0      Oldal: 1/1			